



Общество с ограниченной ответственностью "СибМосТест"

ИНН 7733842593 КПП 773301001

р/с 40702810338000095030 БИК Банка 044525225

ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225

Юр. адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.29 стр.1

Фактический адрес: 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.8 стр2, пом.9

Тел: 8 (495)508-06-47, E-mail: Info@cmt-sert.ru

исх. № 36П
от "05" ноября 2019 г.

ООО «РОКВУЛ»

Адрес: г.Москва,109028, Серебряническая наб.,29, БЦ Silver City,
Тел: +7 495 777 79 79

На Ваше письмо № 3110/19 – 01 от 31.10.2019 сообщаем, что органом по сертификации «СибМосТест» ООО «СибМосТест» были выданы сертификаты №№ ССБК.RU.ПБ27.Н000013 и ССБК.RU.ПБ27.Н000014 от 31.07.2019 и протокол испытания №№ 0012-С и 0013-С от 29.07.2019 на конструкции междуэтажного перекрытия выпускаемой по ТР 09-07-19, в составе:

1. железобетонная многопустотная предварительно напряжённая плита перекрытия безопалубочного формирования марки ПБ 60-12-8 (ГОСТ 9561-2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия», рабочие чертежи серии 15/09-1), толщиной 220 мм (бетон марки В30, толщина защитного слоя бетона 22,5 мм);

2. конструктивная огнезащита из плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР (FT BARRIER) ТУ 5762-050-457572203-15 с изм. 1-16 (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2 %, плотность 110 кг/м³) толщиной 30 мм;

3. система крепежа в составе: стальной анкер Термосlip Стена – 4, стальной тарельчатый держатель Термосlip Стена – 4 по ТУ 2291-002-14174198-2006 (производитель ПК-Термоснаб).

Считаем возможным распространить действия сертификата соответствия № ССБК.RU.ПБ27.Н000013 и ССБК.RU.ПБ27.Н000014 от 31.07.2019 на конструкции междуэтажного перекрытия выпускаемой по ТР 09-07-19, в составе:

1. монолитной железобетонной плиты перекрытия толщиной 220 мм, толщина защитного слоя бетона 22,5 мм);

2. конструктивная огнезащита из плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР (FT BARRIER) ТУ 5762-050-457572203-15 с изм. 1-16 (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2 %, плотность 110 кг/м³) толщиной 30 мм;

3. система крепежа в составе: стальной анкер Термосlip Стена – 4, стальной тарельчатый держатель Термосlip Стена – 4 по ТУ 2291-002-14174198-2006 (производитель ПК-Термоснаб).

Руководитель ОС «СибМосТест»
ООО "СибМосТест"



Ю.С. Сергеева

Эксперт А.А. Румянцев
+7 495 508 06 47