

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, каб.72
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

БГЦА	BY/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 022.01 01739

Дата регистрации 16 мая 2025 г.

Действителен по 15 февраля 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ»

Место нахождения: Российская Федерация, 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ»

Место нахождения и осуществления деятельности: Российская Федерация, 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А

Продукция Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ProRox, марок: ProRox PS 960 RU, ProRox PS 970 RU, ProRox PS 960 ALU RU, изготавливаемые по ТУ 5762-037-45757203-13 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ProRox»; Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты, марок: Цилиндры навивные RWL 100, Цилиндры навивные RWL 150; Цилиндры навивные RWL 100 Кф, Цилиндры RWL 80 Кф, Цилиндры RWL 80 Кф1, изготавливаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты». Серийное производство

Код ОКП РБ 23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

соответствует требованиям

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»;

ГОСТ 23208-2022 «Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия» п.п. 5.4 (при t=25°C), 5.7, 5.9

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчет по периодической оценке от 14.06.2023; протоколов испытаний: центр испытаний строительной продукции «СТРОЙТЕХНОРМ», BY/112 02.1.0.0494, №13(5)-150/17 от 28.11.2017, №13(5)-19/19 от 30.01.2019; BY/112 1.0494, №13(2)-26/23 от 27.01.2023, №13(2)-317/23, №13(2)-318/23, №13(2)-319/23, №13(2)-320/23 от 18.08.2023, №13(5)-19/23 от 27.01.2023, №13(5)-93/23 от 29.03.2023, №13(5)-316/23, №13(5)-317/23 от 28.08.2023, №13(2)-117/25 от 28.03.2025, №13(2)-118/25 от 28.03.2025, №13(5)-251/25 от 24.04.2025; Белорусский государственный университет научно-исследовательская лаборатория прикладных проблем токсичности продуктов горения, BY/112 1.0412, №4136 от 02.03.2023, №4268 от 17.08.2023.

Дополнительная информация Взамен сертификата соответствия BY/112 02.01. TP013 022.01 01299, срок действия с 16.02.2024 по 15.02.2029. Решение Совета № 77-1/25 от 14.05.2025, внесены изменения с 16.05.2025 в части номенклатуры продукции, протоколов испытаний. Пожарно-технические характеристики: Цилиндры навивные RWL 100, Цилиндры навивные RWL 150, ProRox PS 960 RU, ProRox PS 970 RU, Цилиндры RWL 80 Кф1 - НГ; Цилиндры навивные RWL 100 Кф, Цилиндр RWL 80 Кф, ProRox PS 960 ALU RU - группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа материалов с малой дымообразующей способностью, класс опасности по величине показателя токсичности продуктов горения - Т1.

Генеральный директор

И.Л.Лишай

Эксперт-аудитор

И.В.Жук

№ 0368680