



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00336/26

Серия **RU** № **0598778**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 142300, РОССИЯ, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, Симферопольское шоссе, дом 2, комната № 30. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Номер телефона: +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты: info@tsniiskfire.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А. ОГРН: 1165053057311. Номер телефона: +74957777979. Адрес электронной почты: support@rwl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), в составе согласно Приложению на двух листах (бланки №№ 1104612, 1104613), смонтированное в соответствии с Технологическим регламентом № 30-03-2026 (ТР № 30-03-2026) «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных несущих конструкций из минераловатных плит КОНЛИТ SL 150 и клея КОНЛИТ Глю, в том числе со структурным покрытием ФТ Декор» от 06.04.2026 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 210-С/ТР-26 от 15.07.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акт о результатах анализа состояния производства № ПБ043-147.26-01 от 29.05.2026, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавшие акт анализа состояния производства: Грабельникова Елизавета Юрьевна и Панько Людмила Александровна. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложение (бланки №№ 1104612, 1104613).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия и сроки хранения, срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия приведены в Приложении (бланки №№ 1104612, 1104613). Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов 13.05.2026 в соответствии с актом отбора образцов (проб) № ПБ043-147.26-01 от 29.05.2026).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2026 ПО 16.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)



Плестун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Сазыкин Михаил Михайлович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00336/26

Серия **RU** № **1104612**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 25±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут). Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 40±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут). Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 80±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).	ТУ 5762-050-45757203-15 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ» изменением № 37 от 14.05.2026 г.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ТУ 5762-050-45757203-15 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ» изменением № 37 от 14.05.2026 г.;

Технологический регламент № 30-03-2026 (ТР № 30-03-2026) «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных несущих конструкций из минераловатных плит КОНЛИТ SL 150 и клея КОНЛИТ Глю, в том числе со структурным покрытием ФТ Декор» от 06.04.2026 г.

Условия и сроки хранения, срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия:

Плиты «КОНЛИТ SL 150» должны храниться в крытом складе или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам.

Срок хранения плит «КОНЛИТ SL 150» в крытом складе составляет 12 месяцев, хранение на открытой площадке 6 месяцев.

Срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия - не менее 30 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Плосун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)Сазыкин Михаил Михайлович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00336/26

Серия **RU** № **1104613**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 25±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; - финишное (декоративное) покрытие «ФТ Декор» (ТУ 2316-014-52935415-2007 с изм. №1, ООО «ЛАКОС коутингс»), толщиной сухого слоя не менее 0,5 мм; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут). Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 40±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; - финишное (декоративное) покрытие «ФТ Декор» (ТУ 2316-014-52935415-2007 с изм. №1, ООО «ЛАКОС коутингс»), толщиной сухого слоя не менее 0,5 мм; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут). Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит из каменной (минеральной) ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 36, ООО «РОКВУЛ»), в составе: - плиты из каменной ваты «КОНЛИТ SL 150» (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. № 37, ООО «РОКВУЛ»), толщиной 80±2 мм, плотностью 165±10%; - клей силикатный «КОНЛИТ Глю» (ТУ 20.52.10-11-68063779-2021 с изм. № 2, ООО «ПК ЮнибудКолор»), предназначенный для крепления плит «КОНЛИТ SL 150» к поверхности стальной конструкции, с расходом от 1,0 до 1,5 кг/м²; - финишное (декоративное) покрытие «ФТ Декор» (ТУ 2316-014-52935415-2007 с изм. №1, ООО «ЛАКОС коутингс»), толщиной сухого слоя не менее 0,5 мм; При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), предварительно обработанной грунтом «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).	ТУ 5762-050-45757203-15 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ» изменением № 37 от 14.05.2026 г.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

ТУ 5762-050-45757203-15 «ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ» изменением № 37 от 14.05.2026 г.;
Технологический регламент № 30-03-2026 (ТР № 30-03-2026) «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных несущих конструкций из минераловатных плит КОНЛИТ SL 150 и клея КОНЛИТ Глю, в том числе со структурным покрытием ФТ Декор» от 06.04.2026 г.

Условия и сроки хранения, срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия:

Плиты «КОНЛИТ SL 150» должны храниться в крытом складе или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде: на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам.

Срок хранения плит «КОНЛИТ SL 150» в крытом складе составляет 12 месяцев, хранение на открытой площадке 6 месяцев.

Срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия не менее 30 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Плассун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Сазыкин Михаил Михайлович
(Ф.И.О.)