

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ37.В.00559/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ" (ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ").  
Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 191014, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 1, литер «А». Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037843048870. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7825133660. Телефон: +7 (812) 329-54-35, адрес электронной почты: plastfoil@plastfoil.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНОПЛЭКС СПБ" (ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ"). Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 191014, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Сапёрный, дом 1, литер «А». Филиал общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПБ» в г. Кириши. Адрес юридического лица: 187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, 36. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037843048870. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7825133660.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".  
ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7.  
Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные ROCKmembrane, марок: OPTIMA RUS, STANDARD RUS (толщина 1,2÷2,0 мм) и FG RUS (толщина 1,5 и 1,8 мм), выпускаемые по ТУ 22.21.42-026-54349294-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.42  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 8325/РС, 8326/РС, 8327/РС от 07.09.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4741-АОП от 03.08.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Рулоны материала ROCKmembrane должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении (или под организованным навесом) в заводской упаковке без повреждений в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные, марок:

- ROCKmembrane OPTIMA RUS и ROCKmembrane STANDARD RUS - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3.;

- ROCKmembrane FG RUS - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.09.2021 по 14.09.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))