

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DK.ЧС13.В.00378/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011779

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ»,
место нахождения 143985, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), ДОМ 48А,
ОГРН 1165053057311, телефон +7 495 777 7979, факс +7 495 777 7970

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ROCKWOOL A/S,
место нахождения Дания, Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene, Denmark,
телефон + 45 46 56 16 16, факс + 45 46 56 30 11

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер
RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты теплоизоляционные прошивные из каменной ваты
с обкладкой из проволоочной сетки SeaRox WM 620-660.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 23.99.19.110

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты:

код ЕКПС:

FIRE BATTS 110; SeaRox SL 620-660; SeaRox SL 436;

SeaRox SL 740; SeaRox FB 6020; SeaRox FB 6040;

SeaRox FB 6050.

код ТН ВЭД России: 6806

(см. Приложение № 0018568)

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ (негорючие материалы)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 896-3.1-ОС-2020 выдан 18.09.2020, № 906-3.1-ОС-2020 выдан 24.09.2020
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 22.10.2019

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Спецификации изготовителя на продукцию: SeaRox WM 620 от 08.07.2009, SeaRox WM 640 от 14.12.2009,
SeaRox WM 660 от 21.06.2011, FIRE BATTS 110 от 09.09.2014, SeaRox SL 620 от 16.07.2014, SeaRox SL 640 от 12.12.2013,
SeaRox SL 660 от 08.02.2010, SeaRox SL 436 от 11.09.2015, SeaRox SL 740 от 01.08.2016, SeaRox FB 6020 от 08.11.2017,
SeaRox FB 6040 от 04.10.2018, SeaRox FB 6050 от 08.11.2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.10.2020 по 09.10.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.С. Етумян

инициалы, фамилия

Р.В. Палеха

инициалы, фамилия

