

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-РУ.АД67.В.00460/20**

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**Заявитель:** ООО «ПрофильСистемсПРО», ОГРН: 1136733016166. Юридический адрес: 214020, г. Смоленск, 2-ой Рославльский переулоч, д.28, РОССИЯ. Фактический адрес: 214020, г. Смоленск, 2-ой Рославльский переулоч, д.28, РОССИЯ, телефон: +7 (4812) 38-45-92, адрес электронной почты: info@profil-systems.ru.

(наименование и местонахождение заявителя, )

**Изготовитель:** ООО «ПрофильСистемсПРО». Юридический адрес: 214020, г. Смоленск, 2-ой Рославльский переулоч, д.28, РОССИЯ. Фактический адрес: 214020, г. Смоленск, 2-ой Рославльский переулоч, д.28, РОССИЯ, телефон: +7 (4812) 38-45-92, адрес электронной почты: info@profil-systems.ru

(наименование и местонахождение изготовителя)

**Заявитель подтверждает, что продукция:** Изделия декоративно-отделочные профильно-погонажные из поливинилхлорида (ПВХ): профили толщиной от 0,5 мм до 1,5 мм, плотностью от 1,35 г/см до 1,43 г/см3 т.м.: ПрофильСистемс, выпускаемые по ТУ 22.21.10-001-12381993-2017 Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.10

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925908009

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):**

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

**Схема декларирования соответствия:** 1д

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:**

Протокол испытаний №ПИ2020/25-05/2-ЛС от 25.05.2020 г. ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов" ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2019

Иные сведения: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д3). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – чрезвычайно опасные (Т4).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**Заявление заявителя:** Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**Срок действия декларации о соответствии с:** 28.05.2020 по 27.05.2023



**М.П. Заявитель**  
Руководитель ООО  
«ПрофильСистемсПРО»

подпись

**Колодочкин Николай  
Викторович**

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

**В ОС ООО "Биквест-Центр" Аттестат аккредитации  
№ РА-РУ.10АД67, 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,  
дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17**

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)



**Зам.руководителя  
ОС ООО "Биквест-  
Центр"**

подпись

**С.А. Сапронова**  
инициалы, фамилия