



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000013

№ ПС 009175

Срок действия с 11.06.2024 г. по 10.06.2027 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 23.99.19.110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ». Адрес: 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.
ОГРН: 1165053057311. Телефон: +74957777979. E-mail: reception@rwl.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ». Адрес: 143985, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.
ОГРН: 1165053057311. Телефон: +74957777979. E-mail: reception@rwl.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203.
E-mail: info@moctex.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Бесчердачное кровельное покрытие РОКРУФ по ТР 15-12-15, состав - см. Приложение № 1 (Бланк № ПС 005698). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30403-2012. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0(15)

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 018/24-С от 10.06.2024 г., ИЛ «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г. Акт анализа состояния производства № 013-АП/Д6 от 24.04.2024 г., ОС «МОСТЕХНОРУС» ООО «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТР № 15-12-15

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000013

№ ПС 005698

Бесчердачное кровельное покрытие РОКРУФ по ТР 15-12-15 в составе:

- стальной профилированный лист тип Н высотой 75мм и более;
- пароизоляционная плёнка толщиной не более 2,0мм;
- теплоизоляционные плиты, уложенные в один и более слоев общей толщиной не менее 40мм (плита из каменной ваты ООО «РОКВУЛ» по ТУ 5762-050-45757203-15): РУФ БАТТС Н СТАНДАРТ (плотностью 90-105 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТС Н ОПТИМА (плотностью 100 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (плотностью 115 кг/м³ +/- 10%), РУФ БАТТС В СТАНДАРТ (плотностью 150 кг/м³ +/-10%) РУФ БАТТС В ОПТИМА (плотностью 160 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС В ЭКСТРА (плотностью 190 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ (плотностью от 110 до 128 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС Д ОПТИМА (плотностью от 120 до 141 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС Д ЭКСТРА (плотностью от 132 до 166 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС Д ГИГА (плотностью 172 кг/м³ +/-10%), РУФ БАТТС СТЯЖКА (плотностью 135 кг/м³ +/-10%);
- элементы крепления;
- гидроизоляционный кровельный материал в рулонах из ПВХ ROCKmembrane Standard RUS, ROCKmembrane Optima RUS, ROCKmembrane Extra RUS, ROCKmembrane Standard, ROCKmembrane Optima, ROCKmembrane Extra, Fatrafol 810, Fatrafol 803, Alkorplan 35276, Alkorplan 35176, Plastfoil FL, Plastfoil Classic или Plastfoil Polar толщиной до 2,0 мм или битумно-полимерная изоляция, уложенная в два слоя общей толщиной от 4 до 10мм (материал праймирования: битумный праймер или битумная мастика).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев

