



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00269/25

Серия RU № 0570024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я Институтская, дом 6, строение 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), дом 48А. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, мкр. Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А. Основной государственный регистрационный номер: 1165053057311. Телефон: +7 (495) 777-79-79. Адрес электронной почты: support@rwl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), дом 48А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, мкр. Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 48А.

ПРОДУКЦИЯ

Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит минераловатных марки КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33; номинальная толщина 25, 40, 80 мм; плотность 165 кг/м³±10%), закрепленных при помощи клеевого состава на минеральной основе КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) (ГОСТ Р 54359-2017), с финишным декоративным покрытием ФТ Декор (FT Décor) (ТУ 2316-014-52935415-2007 с Изм.1), монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № 01-11-24 «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных конструкций из минераловатных плит ООО «РОКВУЛ» КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) и клея КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) с покрытием системой с тонким штукатурным слоем РОКФАКАД (ROCKFACADE) или структурным покрытием ФТ Декор (FT Décor)». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 14 с/ск/оз-2025 от 29.05.2025, № 15 с/ск/оз-2025 от 29.05.2025, № 16 с/ск/оз-2025 от 29.05.2025, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства № 194 ссаэс/оз/ап от 11.12.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавший акт анализа состояния производства: Рябова Анна Викторовна.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 1066017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, приведены в приложении бланк № 1066018. Показатели эффективности средства огнезащиты приведены в приложении бланк № 1066018. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (даты изготовления образцов: 04.10.2024; 17.11.2024, в соответствии с актом отбора образцов № 194 ссаэс/оз/ап от 11.12.2024). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 1066017.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2025 ПО 29.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Пластун Кристина Павловна (Ф.И.О.)

Шигабдинова Регина Тагировна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00269/25

Серия **RU** № **1066018**

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента:

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Раздел (пункт, подпункт) стандарта
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением N 1)	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности"	пункты 3.4, 6.1

Показатели эффективности средства огнезащиты:

1. Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит минераловатных марки КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33) номинальной толщиной 25 мм, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом № 01-11-24 «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных конструкций из минераловатных плит ООО «РОКВУЛ» КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) и клея КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) с покрытием системой с тонким штукатурным слоем РОКФАКАД (ROCKFACADE) или структурным покрытием ФТ Декор (FT Décor)» в один слой, закрепленных при помощи клеевого состава на минеральной основе КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) (ГОСТ Р 54359-2017; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), с дополнительной фиксацией гвоздями в местах стыков плит (шаг не более 500 мм), с заделкой стыков плит клеевым составом КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral), с финишным декоративным покрытием плит водно-дисперсионной краской на основе акрилового связующего ФТ Декор (FT Décor) (ТУ 2316-014-52935415-2007 с Изм.1; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обработанной антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020; толщина сухого слоя 0,05 мм), **обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности** (время достижения металлом опытного образца критической температуры, равной 500 °С: не менее 60 минут).
2. Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит минераловатных марки КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33) номинальной толщиной 40 мм, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом № 01-11-24 «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных конструкций из минераловатных плит ООО «РОКВУЛ» КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) и клея КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) с покрытием системой с тонким штукатурным слоем РОКФАКАД (ROCKFACADE) или структурным покрытием ФТ Декор (FT Décor)» в один слой, закрепленных при помощи клеевого состава на минеральной основе КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) (ГОСТ Р 54359-2017; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), с дополнительной фиксацией гвоздями в местах стыков плит (шаг не более 500 мм), с заделкой стыков плит клеевым составом КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral), с финишным декоративным покрытием плит водно-дисперсионной краской на основе акрилового связующего ФТ Декор (FT Décor) (ТУ 2316-014-52935415-2007 с Изм.1; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обработанной антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020; толщина сухого слоя 0,05 мм), **обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности** (время достижения металлом опытного образца критической температуры, равной 500 °С: не менее 90 минут).
3. Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе плит минераловатных марки КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) (ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33) номинальной толщиной 80 мм, смонтированных в соответствии с Технологическим регламентом № 01-11-24 «Монтаж системы конструктивной огнезащиты стальных конструкций из минераловатных плит ООО «РОКВУЛ» КОНЛИТ SL 150 (CONLIT SL 150) и клея КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) с покрытием системой с тонким штукатурным слоем РОКФАКАД (ROCKFACADE) или структурным покрытием ФТ Декор (FT Décor)» в один слой, закрепленных при помощи клеевого состава на минеральной основе КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral) (ГОСТ Р 54359-2017; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), с дополнительной фиксацией гвоздями в местах стыков плит (шаг не более 500 мм), с заделкой стыков плит клеевым составом КОНЛИТ Глю mineral (CONLIT Glue mineral), с финишным декоративным покрытием плит водно-дисперсионной краской на основе акрилового связующего ФТ Декор (FT Décor) (ТУ 2316-014-52935415-2007 с Изм.1; расход, установленный изготовителем, без учета технологических потерь, не менее 1,5 кг/м²), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обработанной антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020; толщина сухого слоя 0,05 мм), **обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности** (время достижения металлом опытного образца критической температуры, равной 500 °С: не менее 150 минут).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сергей
(подпись)

Михаил
(подпись)



Пластун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Шигабдинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)